



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 145**

**PRESA D'ATTO LAVORI DI RICERCA GUASTO INPIANTO DI  
RAFFRESCAMENTO RSA MAINARDI NUCLEO F - DITTA DANIELE  
NARDI DI CREMONA**

Cremona, 07 AGO. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che:

- l'Azienda ha predisposto l'accensione degli impianti di climatizzazione / raffrescamento dei vari presidi
- durante la messa a regime dell'impianto di raffrescamento della RSA Mainardi è emerso che il circuito di gas refrigerante del piano primo nucleo F risultava vuoto
- la ditta Nardi Daniele, che ha in contratto (Det. Nr. 229 del 14/11/2019) con Cremona Solidale la manutenzione ordinaria dell'impianto, ha da subito provveduto alla ricerca della perdita per la riparazione

Considerato che:

- è necessario portare a regime l'impianto per garantire un microclima adeguato agli ospiti visto l'innalzamento delle temperature esterne e l'esposizione ai raggi solari del nucleo F
- dopo qualche giorno di ricerca con l'uso di appropriate apparecchiature è stata individuata la falla sull'impianto
- la ditta Nardi Daniele, dietro disposizioni dell'ufficio tecnico di Cremona Solidale, ha provveduto a caricare l'impianto con il gas refrigerante e fatto ripartire l'impianto portandolo a regime

Preso atto del consuntivo presentato dalla ditta Nardi Daniele per il ripristino dell'impianto di climatizzazione del nucleo F della RSA Mainardi, acquisito agli atti con prot. n.3207 in data 05/08/2020, pari a € 2.744,40 IVA esclusa

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

di prendere atto che la ditta Nardi Daniele con sede in Cremona, via Solomos, 64 ha effettuato i lavori di ripristino del circuito di climatizzazione del nucleo F della RSA Mainardi al costo di € 2.744,40 IVA esclusa.



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Emilio Tanzi