



07/10/2020 - 13.25
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico

Protocollo N°: 00004138/00 rif: CBA|2810148
Data Movimento: 07/10/2020 - 13.25



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE VASI
DI ESPANSIONE IMPIANTO DI ARRIVO TELE RISCALDAMENTO
CENTRALE TERMICA RSA AZZOLINI
ALLA DITTA G.S. GENERAL SERVICE S.R.L. DI CREMONA

Cremona, 07 OTT. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- è occorso un guasto all'impianto di arrivo del tele riscaldamento della centrale termica Azzolini
- è necessario sostituire con urgenza i n 4 vasi di espansione a membrana che regolano la pressione del flusso acqua nel circuito del tele riscaldamento della centrale termica della RSA Azzolini
- l'ufficio tecnico aziendale ha incaricato la ditta GS – general service s.r.l. ad eseguire un sopralluogo presso il locale centrale termica;

Considerato che:

- l'ufficio tecnico aziendale, vista l'urgenza e la reperibilità immediata delle apparecchiature, ha incaricato la ditta GS – General Service s.r.l. a effettuare un sopralluogo;
- La ditta GS – General Service s.r.l. collabora da tempo con Azienda Speciale Cremona Solidale, ha sempre operato con serietà e professionalità e applica condizioni economiche convenienti all'azienda;
- A seguito di sopralluogo, la ditta GS – General Service s.r.l. ha confermato che le membrane dei n 4 vasi di espansione installati sul circuito del tele riscaldamento sono guaste;
- la ditta GS - General Service s.r.l. ha dato disponibilità immediata per l'installazione di n 4 vasi di espansione con le stesse caratteristiche e della stessa tipologia di quelli attualmente installati;

Preso atto che la ditta GS - General Service s.r.l. ha presentato un preventivo, prot. n.4090 del 05/10/2020 per la fornitura e l'installazione di n 4 vasi di espansione omologati per un totale complessivo pari a €.1.650,00 IVA esclusa;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di affidare alla ditta GS – General Service s.r.l. con sede a Costa Sant'Abraido – Castelverde (CR), via V. Veneto, 26, la fornitura e la posa in opera di n.4 vasi di espansione omologati a membrana che regolano la pressione del flusso acqua nel circuito del tele riscaldamento della centrale termica della RSA Azzolini, al costo complessivo di € 1.650,00 IVA esclusa.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi