



08/10/2020 - 10.07
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico

Protocollo N°: 00004151/00 rif. CBA|2811838

Data Movimento: 08/10/2020 - 10.07



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 189

AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE
DI DUE POMPE DI CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA CENTRALE
TERMICA CURE INTERMEDI
DITTA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA
PADERNO PONCHIELLI (CR)

Cremona, 07 OTT. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- a seguito delle continue segnalazioni per mancanza acqua calda sanitaria da parte delle responsabili del presidio Cure Intermedie
- durante le verifiche in centrale termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda sanitaria del presidio Cure Intermedie si è constatata una usura delle giranti delle pompe di circolazione del circuito
- l'anomalia porta a creare disagi per gli ospiti durante l'igiene personale

Considerato che è necessario ripristinare con urgenza il corretto funzionamento delle pompe, è stato chiesto alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA, che con contratto di Global Service prot. nr. 2650 del 03/08/2016 effettua la manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature di Cremona Solidale, preventivo di spesa per la sostituzione di n° due pompe di ricircolo identiche per tipologia e caratteristiche con le apparecchiature esistenti in modo che possano essere gestite in remoto dal programma Desigo Siemens

Preso atto del preventivo di spesa della ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA, accolto agli atti al prot. nr. 4095 del 05/10/2020, per la sostituzione di n. 2 due pompe di ricircolo per circuito dell'acqua calda sanitaria della stessa tipologia e con le stesse caratteristiche di quelle montate attualmente sul collettore della centrale termica del presidio Cure Intermedie, al costo complessivo di **€ 4.400,00 IVA esclusa.**

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA di Paderno Ponchielli (CR), incarico per fornitura e installazione di n 2 pompe di ricircolo per circuito dell'acqua calda sanitaria della stessa tipologia e con le stesse caratteristiche di quelle montate attualmente sul collettore della centrale termica del presidio Cure Intermedie, al costo complessivo di **€ 4.400,00 IVA esclusa.**



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi