



21/01/2021 - 15.02
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico

Protocollo N°: 00000330/00 rif. CBA|3000380
Data Movimento: 21/01/2021 - 15.02



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23

AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
LOCALI CDI BARBIERI VIA XI FEBBRAIO, 60 CREMONA ALLA
DITTA G.S. GENERAL SERVICE S.R.L. DI CASTELVERDE (CR)

Cremona, 21 GEN. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Fondazione Città Di Cremona, con lettera del 01-07-2020 prot. n 2678, ha comunicato che è disponibile a sostenere le spese da affrontare per la manutenzione dei locali e la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di tutto il CDI;
- due impianti di climatizzazione installati presso il CDI Barbieri di via XI Febbraio, locale cucina e salone polivalente sono obsoleti e malfunzionanti pertanto non garantiscono un microclima adeguato ad un'utenza fragile;
- è necessario garantire un microclima adeguato nel periodo estivo agli ospiti della struttura ed è opportuno ottemperare al piano emergenza caldo, diffuso settimanalmente da ATS Valpadana, con adeguate apparecchiature;
- l'ufficio tecnico aziendale ha incaricato la ditta GS – General Service s.r.l. ad eseguire un sopralluogo presso i locali del CDI Barbieri, per la verifica del malfunzionamento delle apparecchiature.

Considerato che:

- la ditta GS – General Service s.r.l. collabora da tempo con Azienda Speciale Cremona Solidale, ha sempre operato con serietà e professionalità e applica condizioni economiche convenienti all'azienda;
- a seguito di sopralluogo, la ditta GS – General Service s.r.l. ha rilevato che il climatizzatore della cucina non ha un rendimento adeguato, essendo datato, mentre una delle due apparecchiature del salone ha la scheda di comando bruciata, pertanto è ferma.

Preso atto che la ditta GS - General Service s.r.l. ha presentato un preventivo di spesa, accolto agli atti al prot. nr. 3263 del 10/08/2020, per la fornitura e l'installazione di due impianti di climatizzazione da destinare ai locali cucina e sala polivalente del CDI Barbieri di via XI Febbraio, 60, con le seguenti caratteristiche: pompa di calore Classe A++ tecnologia DIGITAL INVERTER marca Toshiba a gas ecologico R32 Modello Shorai Edge, composto da una unità esterna RAS-13J2AVSG-E e da una unità interna RAS-B13N4KVSG-E, capace di un'emissione termica massima ciascuno di: 4.200 W in riscaldamento e 3.600 W in condizionamento, assorbimento 1.100 W, completo di accessori, materiali d'installazione e manodopera, per un totale complessivo pari a €. 2.700,00 IVA esclusa.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta GS – General Service s.r.l. con sede a Costa Sant'Abraido – Castelverde (CR), via V. Veneto, 26, la fornitura e la posa in opera di n. 2 impianti di climatizzazione in pompa di calore Classe A++ tecnologia DIGITAL INVERTER -TOSHIBA, così come descritto in premessa, al costo complessivo di **€ 2.700,00 IVA esclusa**.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi