



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 110

AFFIDAMENTO INCARICO

PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  
LOCALI CDI OZANAM VIA MILAZZO 31 – CREMONA ALLA  
DITTA G.S. GENERAL SERVICE S.R.L. DI CASTELVERDE (CR)

Cremona, 21 MAG. 2021

### IL PRESIDENTE

#### Premesso che:

- con Delibera n. 38 del 27 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha affidato *ad interim* al Dott. Emilio Arcaini (in qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'ASC Cremona Solidale) le funzioni spettanti al Direttore Generale, così come citate dall'art.28 dello Statuto, nelle more legate alla conclusione delle procedure di selezione, nomina ed entrata in servizio del nuovo Direttore Generale;
- in fase di preparazione e verifica del corretto funzionamento dei climatizzatori installati presso il CDI Ozaman di via Milazzo, 31 a Cremona, si è constatato che l'impianto installato presso la cucina non risultava funzionante;
- è necessario garantire agli ospiti della struttura un microclima adeguato nel periodo estivo ed è opportuno ottemperare al piano emergenza caldo, diffuso settimanalmente da ATS Valpadana, con adeguate apparecchiature;
- l'ufficio tecnico aziendale ha incaricato la ditta GS – General Service s.r.l. ad eseguire una verifica approfondita sulle cause del malfunzionamento.

#### Considerato che:

- la ditta GS – General Service s.r.l. collabora da tempo con Azienda Speciale Cremona Solidale, ha sempre operato con serietà e professionalità e applica condizioni economiche convenienti all'azienda;
- a seguito di sopralluogo, la ditta GS – General Service s.r.l. ha rilevato, con apposita relazione accolta agli atti al prot. nr. 2253 del 14/05/2021, la necessità di sostituire la scheda elettronica del climatizzatore ed ha pertanto eseguito una ricerca sul mercato dei ricambi, verificando che la stessa non è reperibile in quanto non più in produzione, alla luce di ciò l'apparecchiatura non risulta riparabile.

**Preso atto che** la ditta GS - General Service s.r.l. ha presentato un preventivo di spesa, accolto agli atti al prot. nr. 2302 del 19/05/2021, per la fornitura e l'installazione presso la cucina del CDI Ozanam di Via Milazzo di un impianto di climatizzazione – tecnologia inverter – marca Toshiba, in pompa di calore Classe A++, modello Shorai Seiya a gas ecologico R32, composto da una macchina esterna RAS-13J2AVG-E e da una interna RAS-B13J2KVG-E, capace di un'emissione termica massima totale di 3.600 W in riscaldamento e 3.300 W in condizionamento – assorbimento 1.10 W, completo di accessori, materiali d'installazione e manodopera, al costo complessivo di € 1.600,00 IVA esclusa.

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

di affidare alla ditta GS – General Service s.r.l. con sede a Costa Sant'Abrao – Castelverde (CR), via V. Veneto, 26, la fornitura e la posa in opera di n. 1 impianto di climatizzazione in pompa di calore Classe A++ tecnologia DIGITAL INVERTER, TOSHIBA, così come descritto in premessa, al costo complessivo di **€ 1.600,00 IVA esclusa**.



**IL PRESIDENTE**  
Dr. Emilio Arcaini