



28/05/2021 - 09.46
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico
Protocollo N°: 00002426/00 rif. CBA|3188695
Data Movimento: 28/05/2021 - 09.46

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 118

AFFIDAMENTO INCARICO
PER SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI
IMPIANTO ANTI INCENDIO RSA AZZOLINI ALLA
DITTA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA
PADERNO PONCHIELLI (CR)

Cremona, 28 MAG. 2021

IL PRESIDENTE

Premesso che

- con Delibera n. 38 del 27 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha affidato *ad interim* al Dr. Emilio Arcaini (in qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'ASC Cremona Solidale) le funzioni spettanti al Direttore Generale, così come citate dall'art.28 dello Statuto, nelle more legate alla conclusione delle procedure di selezione, nomina ed entrata in servizio del nuovo Direttore Generale;
- la centrale rilevazione fumi della RSA Azzolini ha subito un guasto e genera continue segnalazioni di anomalie impiantistiche ingiustificate che allertano il personale sanitario e costringono il personale tecnico, anche reperibile, ad intervenire per resettare il sistema.

Valutata la necessità di ripristinare al più presto il corretto funzionamento della suddetta centrale, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo per la verifica del danno, chiedendo con carattere d'urgenza intervento risolutivo alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa, che con contratto di Global Service prot. nr. 2650 del 03/08/2016 effettua la manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature di Cremona Solidale.

Considerato che:

- a seguito di verifica tecnica effettuata dalla ditta Esser, azienda produttrice della centrale installata, è stato appurato che tale apparecchiatura, datata 2006, non è più in produzione e sul mercato non sono più reperibili i pezzi di ricambio, visto che la scheda di alimentazione si è danneggiata;
- la centrale deve essere sostituita il prima possibile in quanto il presidio non può assolutamente avere installata un'apparecchiatura che presenta guasti ingiustificati e che costringe a continui controlli il personale sanitario, distogliendolo dalle sue funzioni principali e costringendolo ad attivare i tecnici preposti alla manutenzione;

Preso atto del preventivo di spesa inviato dalla ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA, accolto agli atti al prot. nr. 2329 del 19/05/2021, per la sostituzione della centrale di rilevazione fumi dell'impianto anti incendio della RSA Azzolini, con fornitura e installazione di:

- nr. 1 centrale flexes BFX808397 Control Panel FX18/18
- nr. 1 pannello display operativo touch screen da 5,7" BFX808324
- nr. 2 accumulatori 12V EACC240 – 24 Ah
- nr. 1 supporto del modulo di estensione BFX808322
- nr. 2 moduli di estensione slot, tipo 2
- nr. 1 modulo controllo ridondante BFX808328.RE
- nr. 1 modulo scheda di rete essernet 62,5 kBd
- nr. 10 micromoduli interfaccia esserbus-Plus GT BFX808332
- nr. 3 pannelli di segnalazione con display grafico BFX808464
- nr. 24 rilevatori multisensore OT-blue-LKM IQ8 B802379
- nr. 24 IQ8quad Base standard B805590

compatibile con l'impianto esistente, al costo complessivo di € 13.500,00 IVA esclusa, compresa garanzia su tutte le parti elettriche ed elettroniche in caso di guasto per un periodo di anni 2.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA di Paderno Ponchielli (CR), la sostituzione della centrale di rilevazione fumi completa dell'impianto anti incendio della RSA Azzolini, come dettagliatamente descritto nel preventivo accolto agli atti al prot. nr. 2329 del 19/05/2021, al costo complessivo di € 13.500,00 IVA esclusa.

