



18/06/2021 - 09.13
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico

Protocollo N°: 00002758/00 rif: CBAJ3189134
Data Movimento: 18/06/2021 - 09.13



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131

AFFIDAMENTO INCARICO
SOSTITUZIONE GIUNTO ANTIVIBRANTE
ANELLO SECONDARIO TELERISCALDAMENTO
CENTRALE TERMICA RSA MAINARDI ALLA
DITTA LINEA GREEN S.P.A. DI CREMONA

Cremona, 18 GIU. 2021

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Delibera n. 38 del 27 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha affidato *ad interim* al Dr. Emilio Arcaini (in qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'ASC Cremona Solidale) le funzioni spettanti al Direttore Generale, così come citate dall'art.28 dello Statuto, nelle more legate alla conclusione delle procedure di selezione, nomina ed entrata in servizio del nuovo Direttore Generale;
- è in essere contratto quinquennale per l'erogazione di beni e servizi necessari per mantenere le condizioni di comfort termico attraverso l'impianto di teleriscaldamento nei vari presidi, rif. Determina Dirigenziale nr. 229 del 27/12/2016 – prot. nr. 4775.

Considerato che in data 10/06/2021, nella centrale termica della RSA Mainardi, si è verificato un guasto improvviso sul giunto antivibrante dell'impianto di acqua surriscaldata, con conseguente ingente perdita di acqua calda che ha allagato parte del piano interrato situato sotto la RSA Mainardi.

Verificato che la valvola di intercettazione dell'impianto presentava un trafiletto e non garantiva una tenuta perfetta per la messa in sicurezza dell'impianto, in attesa della riparazione definitiva, Linea Green con intervento in emergenza, ha provveduto all'installazione di flangia cieca di chiusura della sopra citata valvola.

Preso atto che, a seguito del suddetto intervento, Linea Green SpA ha inviato preventivo di spesa, accolto agli atti al prot. nr. 2659 del 14/06/2021, per:

- sostituzione della valvola di intercettazione DN 80
- rifacimento del tronchetto flangiato di collegamento pompa
- controllo isolamento pompe investite dall'acqua fuoriuscita
- rifacimento del tronchetto flangiato di collegamento pompe-tubazione circuito radiatori ad un costo complessivo pari a € 1.200,00 IVA esclusa, manodopera di smontaggio e rimontaggio inclusa.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta Linea Green SpA – Cremona -Via Postumia, 102, la riparazione dell'anello secondario dell'impianto di teleriscaldamento di Cremona Solidale, con sostituzione del giunto vibrante installato presso la centrale termica della RSA Mainardi, al costo complessivo di € 1.200,00 IVA esclusa compresa manodopera di smontaggio e rimontaggio.



PRESIDENTE

Dr. Emilio Arcaini